

## Merkblatt

### Bestimmungsgemäßer Betrieb einer Trinkwasseranlage

#### Allgemeines

Trinkwasser aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb einer Trinkwasseranlage ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

Trinkwasseranlagen sind bestimmungsgemäß so zu betreiben, dass Störungen anderer Nutzer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

Ein bestimmungsgemäßer Betrieb bedeutet die regelmäßige Durchströmung bzw. Nutzung aller Installationsbereiche und Abnahmestellen. Eine längere Betriebsunterbrechung länger als 7 Tage bedeutet ein nicht-bestimmungsgemäßer Betrieb.

#### Maßnahmen bei Betriebsunterbrechungen

Abwesenheitsdauer	Maßnahme zu Beginn der Abwesenheit	Maßnahme bei Ende der Abwesenheit
mehr als 3 Tage	<b>Wohnungen:</b> Schließen der Stockwerksabspernung; <b>Einfamilienhäuser:</b> Schließen der Absperrung hinter der Wasserzähleranlage	Öffnen der Absperrereinrichtungen. Bei Wohnungen abgestandenes Wasser an allen Entnahmestellen ablaufen lassen, bei Einfamilienhäusern Wasser 5 Minuten laufen lassen bzw. Leitungen spülen.
mehr als 4 Wochen	<b>Wohnungen:</b> Schließen der Stockwerksabspernung; <b>Einfamilienhäuser:</b> Schließen der Absperrung hinter der Wasserzähleranlage	Öffnen der Absperrereinrichtungen. Regelmäßig mindestens monatlich wie oben beschrieben an allen Entnahmestellen das Wasser ablaufen lassen bzw. Leitungen spülen
mehr als 6 Monate	Schließen der Hauptabsperreinrichtung (eventuell Leitungen entleeren)	Regelmäßig mindestens monatlich wie oben beschrieben das Wasser ablaufen lassen bzw. Leitungen spülen. Zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen sollten in sensiblen Bereichen mikrobiologische Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung durchgeführt werden.
mehr als 1 Jahr	Anschlussleitung von der Versorgungsleitung trennen.	Wasserversorgungsunternehmen informieren, Wiederanschluss

Haftungsausschluss: Die Stadtwerke Ettlingen GmbH und die SWE Netz GmbH haben die oben aufgeführten Angaben sorgfältig geprüft, die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann jedoch nicht garantiert werden.

